

Norbert Stockinger
Winkelbrunn 37
94078 Freyung
Tel.: 08551913341
Fax: 08551913342
Mobil: 01602822062
E-Mail: norbert.stockinger@t-online.de



ZERTIFIKAT

Messung der Luftdurchlässigkeit

gemäß EN ISO 9972 (2015-08)

Das Gebäude / Objekt: Neubau einer Kinderkrippe

Mariahilfberg 1
94032 Passau-Innstadt
Baujahr 2023

hat bei der Luftdurchlässigkeitsmessung am 05.02.2024 um 10:19 Uhr
folgende Luftwechselrate für den volumenbezogenen Leakagestrom erzielt:
n50 = 0,2 1/h

Der nach Anforderung Passivhaus zulässige Grenzwert beträgt
bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen: 0,6 1/h
Der Grenzwert ist damit eingehalten.

Hinweis: Das Messergebnis schließt (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.

STOCKINGER NORBERT
WINKELBRUNN 37
94078 FREYUNG

Winkelbrunn 19.02.2024

Ort/Datum

Stockinger

Unterschrift(Stempel)